

Отчет о достижении плановых показателей  
надежности и энергетической эффективности объектов системы  
централизованного теплоснабжения г. Ставрополя  
АО «Теплосеть»

за 2015 год

№ п/п	Наименование объекта (теплоснабжающая организация)	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	2015 г.	2015 факт	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	2015 г.	2015 факт	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал в год	
1	Система теплоснабжения города Ставрополя АО "Теплосеть"	2015 г. 0,339	2015 факт 0,214	2015 г. 0,064	2015 факт 0,032	2015 г. 170,50	2015 факт 170,48	2015 г. 1,988	2015 факт 1,083	2015 г. 182265,1	2015 факт 99486,39

И.о. Генерального директора

Главный инженер

А.А. Егоркин

В.И. Мастепаненко

исп. Авдеев В.Н. 77-73-19

*Авдеев*