


**Отчет**  
**о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы**  
**централизованного теплоснабжения г. Ставрополя АО «Теплосеть»**  
**за 2016 год**

№ п/п	Наименование объекта (теплоснабжающая организация)	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал в год/кв.м		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал в год	
		2016 год	2016 факт	2016 год	2016 факт	2016 год	2016 факт	2016 год	2016 факт	2016 год	2016 факт
1	Система теплоснабжения города Ставрополя АО "Теплосеть"	0,337	0,149	0,068	0,028	170,20	170,2	1,988	1,5	182 093	126 423

Генеральный директор

Главный инженер

исп.Авдеев В.Н 77-73-19




В.В. Киреев

В.И. Мастепаненко

