

Главный инженер АО "Теплосеть"

*В.И. Мастепаненко*  
Мастепаненко В.И.

**Наличие резерва мощности по котельным  
АО "Теплосеть" по состоянию**

№ п.п.	Адрес объекта	на 30.09.2022 г.
		Гкал/час
		* Резерв мощности с учетом потерь в тепловых сетях
1	Котельная по ул.Пирогова, 87	0,000
2	Котельная по ул.Доваторцев, 44е	0,000
	передвижная резерв	2,150
3	Котельная по ул.Южный обход, 55ж	11,313
4	Котельная по ул.Тухачевского, 17 <i>паровые котлы</i>	0,600
5	Котельная по ул.Тухачевского, 17 <i>передвиж. резерв</i>	2,490
6	Котельная по ул.Шпаковская, 85	0,003
7	Котельная по ул.Серова, 2 <i>резерв</i>	2,091
8	Котельная по ул.Ленина, 441	2,110
9	Котельная по ул.Октябрьская, 182	3,001
10	Котельная по ул.Октябрьская, 184	0,000
11	Котельная по ул.Балакирева, 5	3,766
12	Котельная по ул.Попова, 16	0,493
13	Котельная по ул.Октябрьская, 66	0,030
14	Котельная по ул.Октябрьская, 159	0,517
15	Кот. по ул.2-я Промышленная, 86	0,000
16	Котельная по пр.Кулакова, 20б	0,000
17	Котельная по ул.Доваторцев, 2	1,040
18	Котельная по пр.К.Маркса, 65	0,376
19	Котельная по пр.К.Маркса, 77	0,004
20	Котельная по ул.Голенева, 6а	0,019
21	Котельная по ул.Лермонтова, 153	0,000
22	Котельная по ул.Пушкина, 65	8,010
23	Котельная по ул.Ленинградский, 24	16,304
24	Котельная по ул.Дзержинского, 228	0,000
25	Котельная по ул.Объездная, 9	0,387
26	Котельная по ул.Морозова, 10	2,840
27	Котельная по ул.Ленина, 328	0,000
28	Котельная по ул.Пржевальского, 15	4,328
29	Котельная по ул.Мира, 302	0,235
30	Котельная по ул.Р.Люксембург, 18	2,188
31	Котельная по ул.Семашко, 3	0,000
32	Котельная по ул.Голенева, 46	0,023
33	Котельная по ул.Фрунзе, 2	0,540
34	Котельная по ул.Дзержинского, 161	0,000
35	Котельная по ул.Краснофлотская, 187	0,552
36	Котельная по ул.Фрунзе, 8	0,399
37	Котельная по ул.Балахонова, 13	0,011
38	Котельная по ул.Горького, 43	0,079
39	Котельная по ул.Объездная, 31	0,202
40	Котельная по ул.8Марта, 176	1,272
41	Котельная по ул.Мира, 324	0,000
42	Котельная по ул.Ломоносова, 44а <i>пар</i>	0,718
43	Котельная по ул. Партизанская, 1 г	1,684
44	Котельная по ул.Семашко, 1 <i>пар</i>	0,153
45	Котельная по ул.Ленина, 417	4,297
	<i>паровые котлы</i>	0,093
46	Котельная по ул.Дзержинского, 1	0,000
47	Котельная по ул.Серова, 272	1,198
48	Котельная по ул.Пономарева, 5	0,211
49	Котельная по ул.Шпаковская, 1	1,229

№ п.п.	Адрес объекта	на 30.09.2022 г.
		Гкал/час
		* Резерв мощности с учетом потерь в тепловых сетях
50	Котельная по ул. Доваторцев, 5	0,000
51	Котельная по ул. Семашко, 6 <i>резерв</i>	3,190
52	Котельная по ул. Пригородная, 197	2,352
53	Котельная по ул. Гоголя, 36	0,038
54	Котельная по ул. Воронежская, 14	0,167
55	Котельная по ул. Пригородная, 70	0,266
56	Котельная по ул. Репина, 146	0,044
57	Котельная по ул. Трунова, 71	0,694
58	Котельная по ул. Чехова, 83 <i>резерв</i>	1,954
59	Котельная по ул. Серова, 521 <i>паровые котлы</i>	0,786 **
		0,094 **
60	Котельная по ул. Чехова, 13 <i>паровые котлы</i>	0,000
		1,260
61	Котельная по ул. Серова, 451	0,136
62	Котельная по ул. Бабушкина, 2а	0,359
63	Котельная - Селекционная станция	0,899
64	Котельная по ул. Завокзальная, 33а	0,000
65	Котельная по ул. Завокзальная, 33б	0,000
66	Котельная по ул. Завокзальная, 33в	0,000
67	Котельная по ул. Гражданская, 3	0,000
68	Котельная по ул. Магистральная (пос. Демино)	8,546
69	Котельная по ул. Абрамовой, 2	0,036
70	Котельная по ул. Старомарьевское шоссе, 7	0,086
71	Котельная по ул. 2-й Юго-Западный проезд, 9а	0,000
72	Котельная по ул. Старомарьевское шоссе, 3	0,036
73	Котельная по ул. 4-я Промышленная, 3	0,098

\* Резерв мощности источника тепловой энергии - разница между располагаемой тепловой мощностью источника тепловой энергии и суммой тепловых нагрузок объектов потребителей, подключенных к системе теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения и тепловых нагрузок, в отношении которых выданы технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

\*\* зарезервировано для потребителя 1 категории

Начальник ПТО



Кононенко С.В.