


Главный инженер АО "Теплосеть"


Мастепаненко В.И.

**Наличие резерва мощности по котельным
АО "Теплосеть" по состоянию**

№ п.п.	Адрес объекта	на 31.03.2024 г.
		Гкал/час
		* Резерв мощности с учетом потерь в тепловых сетях
1	Котельная по ул.Пирогова, 87	0,000
2	Котельная по ул.Доваторцев, 44е	0,000
	передвижная резерв	2,150
3	Котельная по ул.Южный обход, 55ж	9,264
4	Котельная по ул.Тухачевского, 17 <i>паровые котлы</i>	0,637
5	Котельная по ул.Тухачевского, 17 <i>передвиж. резерв</i>	2,490
6	Котельная по ул.Шпаковская, 85	0,000
7	Котельная по ул.Серова, 2 <i>резерв</i>	5,008
8	Котельная по ул.Ленина, 441	0,000
9	Котельная по ул.Октябрьская, 182	3,597
10	Котельная по ул.Октябрьская, 184	0,000
11	Котельная по ул.Балакирева, 5	3,991
12	Котельная по ул.Попова, 16	0,517
13	Котельная по ул.Октябрьская, 66	0,030
14	Котельная по ул.Октябрьская, 159	0,482
15	Кот. по ул.2-я Промышленная, 86	0,000
16	Котельная по пр.Кулакова, 20б	0,000
17	Котельная по ул.Доваторцев, 2	0,000
18	Котельная по пр.К.Маркса, 65	0,013
19	Котельная по пр.К.Маркса, 77	0,002
20	Котельная по ул.Голенева, 6а	0,018
21	Котельная по ул.Лермонтова, 153	13,080
22	Котельная по ул.Пушкина, 65	8,410
23	Котельная по ул.Ленинградский, 24	16,628
24	Котельная по ул.Дзержинского, 228	2,610
25	Котельная по ул.Объездная, 9	0,376
26	Котельная по ул.Морозова, 10	2,687
27	Котельная по ул.Ленина, 328	3,550
28	Котельная по ул.Пржевальского, 15	4,186
29	Котельная по ул.Мира, 302	0,439
30	Котельная по ул.Р.Люксембург, 18	0,815
31	Котельная по ул.Семашко, 3	5,916
	<i>паровой котел</i>	0,390
32	Котельная по ул.Голенева, 46	0,422
33	Котельная по ул.Фрунзе, 2	0,541
34	Котельная по ул.Дзержинского, 161	0,000
35	Котельная по ул.Краснофлотская, 187	0,046
36	Котельная по ул.Фрунзе, 8	0,399
37	Котельная по ул.Балахонова, 13	0,011
38	Котельная по ул.Горького, 43	0,075
39	Котельная по ул.Объездная, 31	0,215
40	Котельная по ул.8Марта, 176	1,259
41	Котельная по ул.Мира, 324	0,000
42	Котельная по ул.Ломоносова, 44а <i>паровые</i>	0,722
43	Котельная по ул. Партизанская, 1 г	1,181
44	Котельная по ул.Ленина, 417	4,510
	<i>паровой котел</i>	0,074
45	Котельная по ул.Дзержинского, 1	0,000
46	Котельная по ул.Серова, 272	1,269
47	Котельная по ул.Пономарева, 5	0,196
48	Котельная по ул.Шпаковская, 1	1,315

№ п.п.	Адрес объекта	на 31.03.2024 г.
		Гкал/час
		* Резерв мощности с учетом потерь в тепловых сетях
49	Котельная по ул. Доваторцев, 5	0,000
50	Котельная по ул. Семашко, 6 <i>резерв</i>	3,190
51	Котельная по ул. Пригородная, 197	2,687
52	Котельная по ул. Гоголя, 36	0,038
53	Котельная по ул. Воронежская, 14	0,167
54	Котельная по ул. Пригородная, 70	0,347
55	Котельная по ул. Репина, 146	0,031
56	Котельная по ул. Трунова, 71	0,669
57	Котельная по ул. Чехова, 83 <i>резерв</i>	1,495
58	Котельная по ул. Серова, 521 <i>паровой котел</i>	0,799 **
		0,094 **
59	Котельная по ул. Чехова, 13 <i>паровые котлы</i>	0,000
		1,670
60	Котельная по ул. Серова, 451	0,137
61	Котельная по ул. Бабушкина, 2а	0,355
62	Котельная - Селекционная станция	0,674
63	Котельная по ул. Завокзальная, 33а	0,000
64	Котельная по ул. Завокзальная, 33б	0,000
65	Котельная по ул. Завокзальная, 33в	0,000
66	Котельная по ул. Гражданская, 3	0,000
67	Котельная по ул. Магистральная (пос. Демино)	8,673
68	Котельная по ул. Абрамовой, 2	0,025
69	Котельная по ул. Старомарьевское шоссе, 7	0,086
70	Котельная по ул. 2-й Юго-Западный проезд, 9а	0,000
71	Котельная по ул. Старомарьевское шоссе, 3	0,044
72	Котельная по ул. 4-я Промышленная, 3	0,096

* Резерв мощности источника тепловой энергии - разница между располагаемой тепловой мощностью источника тепловой энергии и суммой тепловых нагрузок объектов потребителей, подключенных к системе теплоснабжения посредством тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки присоединения и тепловых нагрузок, в отношении которых выданы технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

** зарезервировано для потребителя 1 категории

Начальник ПТО



Кононенко С.В.