

АКТ № _____
НА ПРОМЫВКИ (ПРОДУВКИ) ТРУБОПРОВОДОВ

г. Ставрополь

« _____ » _____ 20__ г.

Объект _____

Мы, нижеподписавшиеся,
Представитель исполнителя работ _____

Представитель объекта _____

Представитель АО «Теплосеть» _____

составили настоящий акт в том, что произведена промывка (продувка) трубопроводов системы теплоснабжения.

Промывка произведена:

1. Гидропневматическим способом, согласно «Инструкции о гидропневматических промывках системы отопления», утвержденной приказом МЖКХ № 383 от 11.08.1987г.
2. Промывка произведена водой из водопроводной системы.
3. Расход слитого теплоносителя составил _____ м³
(QГкал/час * 19,5, м³)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Промывка производилась до полного осветления воды

Система заполнена сетевой водой (P= _____ кгс/см²) и готова к эксплуатации.

Подписи:

Представитель исполнителя работ _____

Представитель объекта _____

Представитель АО «Теплосеть» _____